

Włocławek, 5 lipca 2021

## Deklaracja zgodności

Deklarujemy, że wyrób:

### **ZAWÓR MANOMETROWY 2- DROGOWY**

Typ: PN400 DN4 z mufą wg DIN 16 283

Materiał – stal

Gwint: 2xG1/2"

Dopuszczalna temperatura pracy: 250°C

Dopuszczalne ciśnienie robocze: 40 MPa.

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą:

### **DIN 16 270**

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że wyrób spełnia wymagania ustalone w normie i może być stosowany do wody, powietrza i innych czynników nieagresywnych.

Biuro Handlowo-Usługowe "FART"  
Krzysztof Siemiński  
Szpetal Górny, 87-801 Włocławek  
ul. Dobrzyńska 57  
tel. 054 237 03 84, 054 237 00 22  
fax 054 237 04 12  
NIP 888-020-73-05

  
**Robert Siemiński**  
Krzysztof Siemiński