

Włocławek, 5 lipca 2021

Deklaracja zgodności

Deklarujemy, że wyrób

KUREK MANOMETROWY

Typ: fig.528 DN4

Materiał – mosiądz

Gwinty: M20x1,5 + nakrętka rzymska M20x1,5

Dopuszczalna temperatura pracy: 120°C

Dopuszczalne ciśnienie robocze: 25bar

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami:

Warunki techniczne odbioru wg

Polska Norma PN – EN 12266: 2012

Skład chemiczny wg

Polska Norma PN – EN 1982:2017-10

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że wyrób spełnia wymagania ustalone w normach i może być stosowany do wody, powietrza i innych czynników nieagresywnych dla mosiądzu.

Biuro Handlowo-Usługowe "FART"
Krzysztof Siemiński
Szpetal Górny, 87-801 Włocławek
ul. Dobrzyńska 57
tel. 054 237 03 84, 054 237 00 22
fax 054 237 04 12
NIP 888-020-73-05


Robert Siemiński
Krzysztof Siemiński